

Список мероприятий технического обслуживания кондиционеров Aerosphere Midi

Ежегодные мероприятия рекомендуется проводить перед началом сезона

Обслуживаемый узел	Операции технического обслуживания	Продолжительность обслуживания, мин
Компрессор	- Проверить соединения, при необходимости затянуть или при повреждении заменить	5
Контур	- Проверить соединения и шланги на наличие течи, при обнаружении течи требуется замена хладагента	15
Терморегулирующий вентиль	- Проверить соединения	5
Ресивер-осушитель	- Заменить	60
ВНИМАНИЕ: <i>Требуется заменять ресивер-осушитель также и после разгерметизации контура!</i>		
Ресивер	- Проверить на отсутствие трещин, коррозии и других повреждений	5
Электрические компоненты	- Проверить на отсутствие окислений и повреждений электрическую проводку - Проверить функционирование датчиков давления, реле, термостатов, датчиков температуры, анти-объединительного датчика	10
Система управления	- Проверить функционирование	5
Вентиляторы испарителя и конденсора	- Проверить работоспособность, уровень шума подшипников, направление вращения, крепление	10
Испаритель/Конденсор	Проверить, очистить ребра охлаждения и если необходимо - выровнять	20
Крышки	Проверить резьбовые крепления	5
ВНИМАНИЕ: <i>Перед началом второго сезона необходимо выполнить замену масла в компрессоре! (далее каждые 3 года)</i>		
Компрессор	Замена масла в компрессоре	60